



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение с нестопанска цел с наименование Народно читалище „Георги Бенковски – 1900г.“ с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

Изх.№13/10.07.2014 г.

Р А З Я С Н Е Н И Е

по чл.29, ал.1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпило от участник искане за разяснение по документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с прилагане на опростените правила с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване при изпълнение на проект 13/321/01462 за Народно читалище „Георги Бенковски-1900 г.“ с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане при изпълнение на проект 13/321/01462 за Народно читалище „Георги Бенковски–1900г.“ с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване при изпълнение на проект 13/321/01462 за Народно читалище „Георги Бенковски–1900г.“ с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП моля да имате предвид следното:

Въпроси по Техническата спецификация за Обособена позиция 2:

Доставка и монтаж на оборудване при изпълнение на проект 13/321/01462 за Народно читалище „Георги Бенковски – 1900г.“ с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик”

Въпрос 1: За част от позициите са посочени марки и модели! Да разбираме ли, че са дадени с цел по-точно да бъдат специфицирани характеристиките на оборудването и това са минималните изисквания на които то трябва да отговаря? Допустимо ли е офериране на еквивалентно оборудване по тези позиции?

Отговор 1: При част от позициите са посочени марки и модели и моля да имате предвид, че са дадени с цел по-точно да бъдат специфицирани характеристиките на оборудването и това са минималните изисквания, на които то трябва да отговаря. Допустимо е офериране на еквивалентно оборудване по тези позиции, което да отговаря на посочените минимални изисквания.


Моля да имате предвид, че като възложител съм получил от финансиращия орган техническа спецификация на оборудването, за което съм подписал декларация, че ще ползвам същата при обявяване и провеждане на обществената поръчка.

Част Аудио и видео оборудване за кинозала

Въпрос 2: Поз. № 3 „Смесителен пулт“. Моля специфицирайте броя на моно входовете?

Отговор: Минималният брой микрофонни моно входовете на смесителния пулт следва да е 8.

Въпрос 3: Поз. № 11 Моторизиран кино екран 5.00 x 3.50 м. Да разбираме ли, че посоченият размер е ориентировъчен габаритен и изискването е моторизираният екран да е с видима площ 5,00x2,81м, изхождайки от специфицираната разделителна способност 16:9 на проектора с който ще бъде използван този екран?



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение с нестопанска цел с наименование Народно читалище „Георги Бенковски – 1900г.“ с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

Отговор: Да. Посоченият размер на видимата площ на моторизирания екран е ориентируващ, като резолюцията следва да е 16:9.

Въпрос 4: Поз. № 12 Инсталация, стойка прожекционен апарат. Моля специфицирайте типа на стойката за прожекционния апарат – за таванен, стенен монтаж или настолна?

Отговор: Стойката за прожекционния апарат следва да бъде за настолен монтаж.

Част Звук и осветление сцена

Въпрос 5: Поз. № 1 Стойка за осветление. Моля посочете следва ли стойката да е окомплектована с рамо за монтаж на 4 бр. осветителни тела?

Отговор: Да, Стойката за осветление следва да бъде окомплектована с рамо за монтаж на 4 бр. осветителни тела.

Въпрос 6: Поз. № 2 Насочен прожектор. Поради факта, че не са заложили димерни блокове, да разбирате ли че изискуемите прожектори са светодиодни и ако да моля да бъдат дадени параметри – например RGB, брой светодиоди и с каква мощност?

Отговор: Да. Изискуемите прожектори са светодиодни, тип PAR 64, управление по DMX, минимум 36x3W, RGB, комплект със захранващи кабели.

Въпрос 7: Поз. № 3 Пулт осветление. Моля посочете минималните изискуеми характеристики/параметри.

Отговор: Протокол DMX, минимум 10 устройства по 16 DMX канала, възможност за напрана на програми, комплект с необходимите кабели за работа на системата.

Въпрос 8: Поз. № 4 Следач. Моля посочете минималните изискуеми характеристики/параметри – мощност, с или без цветен магазин ...?

Отговор: Халогенен, минимум 1200W, цокъл PGJ50, комплект с лампа, захранващ кабел и вграден цветен магазин минимум 4 цвята и ирис.

Въпрос 9: Поз. № 6 Кабел - dmx 15. Моля посочете типа на кабела, защото обозначението “dmx” означава че е управляващ. Същевременно в описанието е посочен като захранващ! Съответно кабел с каква дължина следва да бъде оферирен?

Отговор: Комплект кабели управляващи и захранващи към всяка стойка за осветление с 4 прожектора обезпечавачи работата на системата за осветление.

Боян Кирилов Гърков

Председател на Сдружение с нестопанска цел с наименование Народно читалище „Георги Бенковски – 1900г.“ с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

